

Markt Dießen am Ammersee
-Wasserversorgung-

86911 Dießen am Ammersee

Tel. 08807/91 85 9 FAX 40 68
e-mail: wasserversorgung@wasser-diessen.de
Internet: www.wasser-diessen.de



Bestimmungsgemäßer Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Regelmäßiger Wasseraustausch

Dauer der Abwesenheit	Maßnahmen bei Außerbetriebnahme	Maßnahmen bei Rückkehr oder Wiederinbetriebnahme
4 Stunden bis 2 Tage	keine	Stagnationswasser ablaufen lassen
mehrere Tage bis 4 Wochen	<hr/> In Wohnung Stockwerksabspernung schließen <hr/> Im Einfamilienhaus Absperrarmatur am Wasserzähler schließen <hr/>	<hr/> Öffnen der Absperrung; Wasser etwa 5 Min. fließen lassen <hr/> Öffnen der Absperrung; Wasser etwa 5 Min. fließen lassen <hr/>
mehr als 4 Wochen	<hr/> In Wohnung Stockwerksabspernung schließen <hr/> Im Einfamilienhaus Absperrarmatur schließen <hr/>	Öffnen der Absperrung; Spülen der Trinkwasserinstallation
mehr als 6 Monate	Schließen der Hauptabsperarmatur; Entleeren der Leitungen; Absperren der Zulaufleitung	Wiederinbetriebnahme nach ZVSHK Merkblatt bzw. DVGW Arbeitsblatt W557
Mehr als 1 Jahr oder dauerhafte Nichtnutzung	<hr/> Gesamtes Gebäude: Abtrennen der Anschlussleitung von der Versorgungsleitung durch den Wasserversorger (siehe Antrag zur Änderung des Wasserbezugs) <hr/> Teile einer Anlage: Abtrennen der nicht mehr genutzten Anlagenteile <hr/>	Wiederinbetriebnahme nach ZVSHK Merkblatt bzw. DVGW Arbeitsblatt W557